

ヒルサイドレイク環境テクノロジー株式会社
代表取締役 峰村 健 殿

霞台厚生施設組合
管理者 谷島 洋司

是 正 勧 告 書(通 告)

霞台厚生施設組合クリーンセンターの運営管理における、霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設整備・運営事業 運營業務委託契約に違反する不適切業務については、所定期日までに是正の上、遅延なく報告するよう勧告します。

この勧告は、「契約書別紙 1 モニタリング実施要領等」「2 モニタリングの方法」「(3)業務の改善についての措置」に基づき進めるものです。

なお、業務の改善が確認されない場合は、所定の手続きを進めます。併せて、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した「業務改善計画書」を 11 月末までに提出してください。

記

契約条項等	違 反 事 項	是正期日
第 5 条 2 項、 第 15 条	要求水準書に基づいた適切な排水処理を行わず、機器冷却水を雨水排水として放流した。	即日
第 42 条	発注者モニタリングにおいて不適切な排水業務に関する一切の報告をしなかった。	即日