

月間排ガス濃度状況報告書 (2月分)

霞台厚生施設組合:排出基準

	1号炉							2号炉							
	排ガス流量 (Nm ³ /H)	HCL (PPM)	Nox (PPM)	Sox (PPM)	CO (PPM)	O2 (%)	ばいじん (mg/m ³ N)	排ガス流量 (Nm ³ /H)	HCL (PPM)	Nox (PPM)	Sox (PPM)	CO (PPM)	O2 (%)	ばいじん (mg/m ³ N)	
目 標 値	41100以下	50	150	30	50	12%	10	41100以下	50	150	30	50	12%	10	
2月1日								34,530	9	116	1	12	13.1	2	2号炉運転
2月2日								34,660	8	113	0	11	12.6	2	
2月3日								29,610	6	67	1	6	7.4	1	
2月4日								34,790	21	114	3	12	12.7	2	
2月5日								34,690	13	118	1	13	12.2	2	
2月6日								34,590	9	120	1	11	12.3	2	
2月7日								34,790	10	117	1	13	12.2	1	
2月8日								35,250	12	111	1	12	12.0	2	
2月9日								33,230	7	116	0	22	12.8	2	
2月10日								28,830	7	66	3	18	7.1	1	
2月11日								34,810	9	119	2	7	12.2	2	
2月12日								33,300	11	113	1	8	12.1	2	
2月13日								34,110	11	104	1	13	11.6	2	
2月14日								35,540	15	117	2	12	12.3	2	
2月15日								35,670	18	116	3	10	12.1	2	
2月16日								34,640	15	112	1	14	12.7	2	
2月17日								31,350	15	89	1	8	9.1	3	
2月18日								24,850	4	38	0	16	4.7	2	
2月19日								33,650	13	101	1	31	12.5	1	
2月20日								34,210	14	111	1	23	12.4	2	
2月21日								35,520	16	113	1	19	12.6	3	
2月22日								35,150	22	118	2	18	12.5	2	
2月23日								34,340	18	115	1	15	12.3	2	
2月24日								32,690	34	96	6	14	10.5	2	
2月25日								35,050	32	116	2	13	12.6	3	
2月26日								34,860	28	122	2	12	12.2	2	
2月27日								35,750	25	118	2	11	12.1	3	
2月28日								35,560	23	121	2	12	12.4	3	
最大値								35,750	34	122	6	31	13.1	3	
最小値								24,850	4	38	0	6	4.7	1	
平均								33,790	15	107	2	14	11.5	2	

運転中
 停止中

環境排出基準

排ガス流量 HCL NOX SOX CO O2 ばいじん
 処理能力により変動 700 250 63.2 50 12 150