月間排ガス濃度状況報告書
（7月分）

平成29年　8月　1日

	1号炉							2号炉							
	排ガス流量（Nm³／H）	HCL（PPM）	Nox（PPM）	Sox（PPM）	CO（PPM）	O2（%）	ばいじん（mg／m3N）	排ガス流量（Nm³／H）	HCL（PPM）	Nox（PPM）	Sox（PPM）	CO（PPM）	O2（%）	ばいじん（mg／m3N）	
	霞台厚生施設組合：排出基準														
目　標	41100以下	50	150	30	50	12%	10	41100以下	50	150	30	50	12%	10	
7月1日	0	0	0	0	0	0.0	0	33,000	28	128	4	15	11.0	2	
7月2日	0	0	0	0	0	0.0	0	30,880	34	126	5	17	11.5	2	
7月3日	0	0	0	0	0	0.0	0	31,120	25	127	3	8	11.4	3	
7月4日	0	0	0	0	0	0.0	0	31,770	27	127	4	7	11.2	2	
7月5日	0	0	0	0	0	0.0	0	31,080	31	123	5	13	11.1	2	2号停止
7月6日	34,580	22	122	4	2	12.8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1号運転
7月7日	35,020	37	121	5	2	12.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月8日	34,410	61	124	8	2	12.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月9日	18,780	20	42	2	3	5.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月10日	32,260	26	105	11	13	12.2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月11日	35,180	18	124	7	4	12.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月12日	35,280	22	123	6	3	12.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月13日	35,500	19	123	5	3	12.2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月14日	35,260	17	126	5	2	12.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月15日	35,060	23	130	6	2	12.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月16日	33,330	15	122	4	3	11.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月17日	34,530	10	130	2	2	12.1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月18日	34,900	10	126	2	2	12.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月19日	34,660	13	127	3	4	12.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月20日	33,950	15	127	4	2	12.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月21日	34,700	8	117	2	3	12.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月22日	34,480	16	121	4	2	12.4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月23日	33,990	15	124	4	7	12.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月24日	34,660	9	121	2	1	12.3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月25日	34,320	8	118	2	3	11.8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月26日	34,540	24	124	6	3	12.2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月27日	34,900	20	124	5	2	12.7	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月28日	34,660	13	123	3	2	12.6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月29日	33,980	8	122	2	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月30日	33,180	16	121	4	7	12.5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
7月31日	34,070	12	126	3	1	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
最大値	35,500	61	130	11	13	12.8	0	33,000	34	128	5	17	11.5	3	
最小値	18,780	8	42	2	1	5.4	0	31,080	25	123	3	7	11.0	2	
平均	33,853	18	120	4	3	12.4	0	31,570	29	126	4	12	11.2	2	

□運転中　　□停止中

環境排出基準	排ガス流量	HCL	NOX	SOX	CO	O2	ばいじん
	処理能力により変動	700	250	63.2	50	12	150